

設 計 図 書 等 に 関 す る 質 問 に 対 す る 回 答 書

整理番号	資料の名称	頁	項目	質問内容	回答
1	設計図	意-30		3F外周部に梁らしきコンクリート部位がありますが、構造図に配筋要領が見当たりません。ご指示下さい。	上端筋 2-D16 下端筋 2-D16 スタラップ D10@200 とします。
2	設計図	意-30 構-28		設計GLと1FLとの関係が、意匠図と構造図で20と100とで異なっています。構造図を正としてよろしいでしょうか。また、BMと設計GLとの関係もご指示下さい。	意匠図を正とします。  BM=設計GL
3	設計図	意-23		1階倉庫の仕上げが表記されていません。共用廊下と同じで、モルタル塗t=30の上に長尺ビニルタイルt=2仕上げでよろしいでしょうか。	宜しい。
4	設計図	意-23		ゴミ置き場、消化ポンプ室、給水ポンプ室の床仕上げで、軀体高と仕上高が異なっていますが、仕上げはコンクリート金コテ仕上げになっています。モルタル金コテの上、防塵塗装と考えてよろしいでしょうか。	宜しい。
5	設計図	意-23 意-37 意-38 意-39		意-37～39図において、2～4階の各WCにおいて、床軀体高さが、-300となっていますが、意-23では-30となっています。また、湯沸室は逆になっています。-30を正としてよろしいでしょうか。	宜しい。
6	設計図	構-13 構-14 意-23		2～5階のEVホール及びWC廻りの軀体高が、意-23では-30となっており、その他は-300となっています。構-13、14では、段差が付いている表示になつていないうえ。段差部分の詳細な指示をお願いします。	-30とします。
7	設計図	構-13 構-14 構-15		E P S部分が、吹き抜けの表示になつております。デッキプレートの表示がありません。デッキプレートの仕様の指示をお願いします。	湯沸室部分と同じデッキプレートの仕様とします。
8	設計図	意-82		E-3 喫煙室サインの下地は、SUSプレートでよろしいでしょうか。	宜しい。
9	設計図	意-27 意-93		EVピット、エスカレーターピット及び他地下ピットは、意-93に習い、防水モルタルの上塗膜防水でしょうか。	宜しい。
10	設計図	意-88		意-88部分詳細図に店舗104床框詳細図がありますが、平面的な位置及び600角磁器タイル貼り位置をご指示下さい。	該当部分が無いので削除してください。
11	設計図	意-88		意-88部分詳細図にF-4の詳細図がありますが、フリーアクセスフロアに長尺ビニル床シートを貼ると、しわ等が発生しますので、ビニル床タイルt=2.0としてよろしいでしょうか。	見積は設計どおり、長尺ビニル床シートとしてください。 変更は施工段階での調整とします。
12	設計図	意-08		意-08図の建物性能リストにおいて、耐火使用材料の厚みが、1階と2～5階で逆になっているようです。  1階t=45、2～5階t=25と考えてよろしいでしょうか。	宜しい。